

- 注释:
1. 所有与梅特勒-托利多 RapidCal™ 的相关信息均应保密。
 2. 罐体材料: 304/316 不锈钢或同等强度材料。图示料罐细节仅供参考。
 3. 标定模块安装到料罐时, 垂直度需在 0.5 度以内。
 4. 料罐和基础上的连接点必须能够承受最大标定载荷 (CFm), 并且有适当的安全系数。必要时需额外加强连接点的强度。
 5. CFm (磅) = 料罐容量 (磅) / N. CFm (牛顿) = $g \times$ 料罐容量 (千克) / N.
其中 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, N = 标定过程中使用的标定模块的数量。
 6. 标定模块中心线 (CL) 与料罐或其他物体的最小距离为 65 毫米 [2.56 英寸]。
 7. 将下支耳焊接到罐体和单板上。
 8. 如果上下支耳间距小于最小距离 1045 毫米, 请咨询 MT 相关人员。
 9. 钻孔时, 必须保证没有锥度。如果可实施, 需要去除孔内过量的油漆, 以免影响装配。


颜色说明:

红色: RapidCal™ 设备

蓝色: 用户提供

黑色: 料罐和基础

青色: 称重模块

METTLER TOLEDO		MTCT CN-213125 ChangZhou	Drawn	li-383	2019/11/7	Scale	-		
			Change			Format	mt_A3		
Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Note	-		Replaces			-
Description 支撑架-吊耳-8t			ERP NO.					ERP Rev	
GDL RapidCal™ Sub Frame Lug 8t			30489502-6					D	
External Design No.: 30489502-6		External Design Rev.: D	Status: Approved		Mass:		Units: mm		1/1